

# AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

No: LDsq08-0228-0112-22

## ERKAN ALÜMİNYUM ASANSÖR İNŞAAT DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Tatlıcak Mah. Köksoylar Sok. No:36 – Karatay, Konya, Türkiye

**D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.;** yukarıda unvanı belirtilen firmanın ürettiği ve aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan asansör güvenlik aksamının, **2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin 1 numaralı Ekinde belirtilen Temel Sağlık ve Güvenlik Kurallarını** karşıladığını değerlendirmiş olup, onaylamaktadır.

### **2014/33/AB Ek IV/A Asansör Güvenlik Aksamı İçin AB Tip İncelemesi (Modül B) ÜRÜNÜN;**

Tanımlı	: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I'in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareketini engelleyen tertibatlar
Adı	: Çift Yönlü Kademeli Güvenlik Tertibatı
Markası	: ERKANLİFT
Tipi	: EL
Tip Varyasyonları	: EL-5
Temel Özellikler	: Azami devreye girme hızı: 1,50 m/s, Azami kapasite: 2400 kg Azami devreye girme hızı: 2,16 m/s, Azami kapasite: 2000 kg Sertifika ekinde detaylandırılmıştır.


Bu sertifika ve ekinde belirtilen tipler ve ekipmanlar üzerinde gerçekleştirilecek değişiklikler veya ilgili standart üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler durumunda sertifikanın geçerliliği D KARE tarafından yeniden değerlendirilmelidir.

Bu sertifika 24/02/2022 tarihli ve LDsq08-0224-0112-22 numaralı final raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda düzenlenmiştir.

Güvenlik ekipmanının uygunluğunun değerlendirilmesi sırasında TS EN 81-20:2020 ve TS EN 81-50:2020 standartlarında belirtilen muayene ve deney metotları kullanılmıştır.

**Selcan GÖRMÜŞ**

**Genel Müdür**



**Yayın Tarihi : 28 Şubat 2022**

**Geçerlilik Tarihi : 27 Şubat 2027**



LIFTS-2528-2200039

